



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der

WVS

Wärmeversorgung
Schwaben

für das

Fernwärmenetz „Königsbrunn“

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1 wurde

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,94$$

ermittelt.

Datenbasis: Jahresbilanzdaten 2011 bis 2013

Prüfbericht: IS-ATA2-STG – 600 122 125

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 26.10.2024.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-183



Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-185